



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01502/23

Серия **RU** № **0415142**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК МФМК".
Место нахождения (адрес юридического лица): 125476, Россия, город Москва, внутригородская территория города Муниципальный округ Южное Тушино, улица Василия Петушкова, дом 3, этаж 3, помещение 1, комната 3/6.
Адрес места осуществления деятельности: 115201, Россия, город Москва, улица Котляковская, дом 3, строение 1.
Основной государственный регистрационный номер 1117746288604.
Телефон: +74951222262. Адрес электронной почты: info@mfmc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК МФМК".
Место нахождения (адрес юридического лица): 125476, Россия, город Москва, внутригородская территория города Муниципальный округ Южное Тушино, улица Василия Петушкова, дом 3, этаж 3, помещение 1, комната 3/6.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115201, Россия, город Москва, улица Котляковская, дом 3, строение 1.

ПРОДУКЦИЯ Компонент прибора управления пожарного: шкаф управления противопожарной вентиляцией для систем дымоудаления и подпора типа «АШУ». Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 26.30.50-002-91461439-2019 "Шкаф управления противопожарной вентиляцией для систем дымоудаления и подпора типа «АШУ»".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-052/03-2023 от 29.03.2023 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/06-10/22 от 07.10.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 7. Условия хранения: согласно группе 2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 2 года. Срок службы - 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.03.2023 **ПО** 28.03.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)